4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплектность поставки входит:

- Рукав пожарный напорный;
- Формуляр (1 экземпляр на 1 партию рукавов; допускается делать копии формуляров на каждый рукав).

Примечание:

- По согласованию с Заказчиком, рукава могут поставляться как навязанные пожарными соединительными головками (ГОСТ 53279-2009) так и без них.
- Рукава должны навязываться в соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденным МЧС России в установленном порядке.

5 МАРКИРОВКА

На расстоянии не более 0,5 метров от конца рукава нанесена маркировка, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение рукава (для рукавов пожарных напорных с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного защитного покрытия для комплектации пожарных кранов, с условным проходом 50, 65, на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения, климатического исполнения У1: РПК(В)-В/Н-50-1,0-У1, РПК(В)-В/Н-65-1,0- У1, соответственно;
- дату изготовления (месяц, год).

Дополнительно на расстоянии не менее 4м от одного из концов нанесена маркировка, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц, год).

Способ нанесения маркировки обеспечивает четкость и сохранность надписей в течение всего срока эксплуатации.

6 УПАКОВКА

Рукава поставляются в скатках. Скатки рукавов помещают в полипропиленовые мешки.

Допускаются другие виды и способы упаковки, и другие виды упаковочных материалов, обеспечивающих сохранность продукции.

Масса одной упаковочной единицы не должна превышать 30 кг.

Примечание:

По согласованию с Заказчиком допускается поставка рукавов без упаковки.

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА), СРОК СЛУЖБЫ

Изготовитель гарантирует соответствие качества рукавов технической документации изготовителя при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования, установленных в настоящем формуляре.

Гарантийный срок хранения рукавов – 24 месяца с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации рукавов – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Срок службы рукава – не менее 5 лет.

Примечание: Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства при наличии соответствующих отметок в формуляре.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рукава пожарные напорные с внутренним гидроизоляционным покрытием, без наружного защитного покрытия для комплектации пожарных кранов, с условным проходом _____, на рабочее давление 1,0 МПа, общего исполнения, климатического исполнения У1 изготовлены и приняты в соответствии с технической документацией завода-изготовителя и признаны годными к эксплуатации.

Начальник ОТК _____ _____

подпись расшифровка подписи

ОТК

МП

_____

число, месяц, год

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Рукава транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Рукава при транспортировании должны быть предохранены от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей.

9.3 Укладка рукавов при транспортировании должна быть плотной, не допускающей истирания рукавов друг о друга, а также о стенки транспортного средства.

9.4 Не допускается хранение рукавов с веществами, оказывающими на них разрушающее действие (масло, бензин и др.)

9.5 Рукава должны храниться и эксплуатироваться при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С.

9.6 При хранении рукава должны быть уложены не менее 1 метра от нагревательных приборов и других источников тепла.

9.10 При хранении рукава должны быть предохранены от прямого воздействия солнечных лучей.

9.11 При хранении рукава должны быть уложены стопками на деревянные полеты без прямого воздействия с полом и стенами здания (сооружения)

9.12 При хранении не допускается размещение на рукавах сторонних предметов.

9.13 При длительном хранении рукава должны обязательно подвергаться периодической перекатке.

9.14 При длительном хранении скатки рукавов должны быть ослаблены, до свободного смещения (от руки) витков относительно друг друга

10 УКАЗАНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАЮ

10.1 Рукава должны эксплуатироваться в соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов», утвержденного МЧС России.

10.2 В пожарной части или рукавной базе на рукавах наносится дополнительная маркировка в соответствии с «Методическим руководством по организации и порядку эксплуатации пожарных рукавов».

10.3 Рукава моют водой с добавлением бытового синтетического средства для стирки белья.

10.4 Сушка рукавов производится в специальных сушилках при температуре окружающей среды не выше 40°С, а также при комнатной температуре в помещении или на открытом воздухе при отсутствии прямого попадания солнечных лучей.

Примечание:

Запрещается:

1) сбрасывать на рукавные линии части разбираемых конструкций, а также сбрасывать напорные рукава с крыш и верхних этажей зданий.
2) резко повышать давление в насосе, а также резко перекрывать пожарный ствол.

11 ОСОБЕННОСТИ РЕМОНТА

Ремонт осуществляется с помощью заплаток, вырезанных из того же материала, из которого изготовлен внутренний гидроизоляционный слой рукава. На наружной стороне рукава отмечается карандашом место свища. Внутрь рукава под свищ подводится специальное устройство, состоящее из штанги длиной 1000 мм, на конце которой прикреплен деревянный брус размером 50х100х30 мм с зажимом, в который крепится заплатка. На другом конце штанги привязан шнур длиной 0,5-1,5 метра. Снаружи на рукав накладывается калька, размером 400 х 400 мм.

Берётся нагревательный элемент (утюг) разогретый до температуры 150-160 °С, определяемую термопарой, плавными возвратно-поступательными движениями от руки по параллельной плоскости деревянного бруса, исключая попадание нагревательного элемента на ребро гладится по кальке место свища (поврежденное место) в течение 1,5 минут (следить, чтобы заплатка приклеилась к внутренней поверхности рукава). Место свища охладить естественным путем в течение 150-160 секунд.

Резким движением срывают штангу из рукава. Рукав готов к эксплуатации.

Эти способом ремонтируются рукава, которые имеют колотые, резаные поверхности рукава, размеры которых не превышают 1 см.

12 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

12.1 Все полученные рекламации о несоответствии продукции служба ОТК регистрирует в журнале учета и направляет копии в цеха на рассмотрение и подготовки заключения.

12.2 По результатам заключения разрабатываются мероприятия по устранению причин, вызвавших направление рекламации.

12.3 Все рекламации принимаются изготовителем, через эксклюзивного представителя